



NOTE:
 25mm. rør for Telefon, Data, Antenne- og porttelefonanlæg afsluttes med dæser og blindlåg ved gruppetavle i hver lejlighed.
 I toilettrum skal udføres lokale supplerende udligningsforbindelser.
 Der skal udføres gulvvarme i toilettrum. Termostæt placeres 200mm. o.f.g. uden for toilettrum ved dør.
 I Toilettrum installeres der 4 stk. 20W halogen i loft inkl. transformer.
 Udendørslamper tilsluttes eksisterende lys på bygning/terrasse.
 Færingsveje over/under indgangsdør og terrassedør er udgået iht. aftale med Kornerup.

- SIGNATURER:**
- ⊕ Enpolet afbryder
 - ⊙ Tryk for trappe / gang / altantys
 - H 230V stikkontakt for hårterre, placeres i flugt med overkøl spejl
 - EM 230V stikkontakt for emhætte
 - VA 230V stikkontakt for vaskemaskine, IP44
 - TT 230V stikkontakt for tørretumbler, IP44
 - ⊗ Lampeudtag i loft
 - ⊗ Lampeudtag på væg
 - a Lille bogstav angiver tænding
 - Iondelektor for røgalarmanlæg
 - EL EL-tavle, LK UG150-12 (type 8) - installationskanal fra gulv til loft
 - Op / nedføring for hovedledning til gruppetavle og 4 stk. 25mm. rør for Data, Antenne og porttelefon samt stålør for telefon i skakt til hver lejlighed. Gennemføring brandlukkes gennem dæk
 - Lodret føring
 - Færingsveje (trækrør) 1 stk. 40mm + 4 stk. 25mm. rør for hovedledning til gruppetavle og Telefon, Data, Antenne - og Porttelefonanlæg
 - Færingsvej (trækrør) for gruppeledning til tavle for godselevator
 - Færingsveje ved gulv, fabr. Thorsmann, type TMK2560
 - Færingsveje ved loft over dør, fabr. Thorsmann, type TMK2560
 - Lysinstallation omtages og tilpasses nye forhold
 - Tilsluttes trappelys
 - Fordelingstavle for bygning
 - Ejendomstavle for bygning
 - Målerskab for bygning

(69)1.12A

KUN GÆLDENDE FOR EL-INSTALLATIONER

RENTEMESTERGÅRDEN				MATR. NR.			
	EMNE	3 SALSPLAN - ETAPE 3 / EL-INSTALLATIONER			SAG NR.	3895,00	
	MÅL	1:100	DATE	30.09.2005	TEGN. NR.	(69)1.12A	
		SIGN./GØDK	REV.	A	B	C	D
		AGA/JON	25.11.05				
<input type="checkbox"/>	RENTEMESTERGÅRDEN A/S C/O NORDIC CONSULTANTS A/S	BYGHERRE			TELF.	32 84 71 00	
<input type="checkbox"/>	ENTREPRENØRFRMAET ENAR KORNERUP	ENTREPRENØR			FAX.	32 84 71 10	
<input type="checkbox"/>	PAUL BERGSGÅRD VEG 18, 2600 GLOSTRUP	ENTREPRENØR			TELF.	43 26 56 11	
<input type="checkbox"/>	EKU RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S	INGENIØRER			FAX.	43 26 56 00	
<input checked="" type="checkbox"/>	BLEDANGVEJ 36, 2100 KØBENHAVN Ø	INGENIØRER			TELF.	33 11 14 14	
<input type="checkbox"/>	RAMBØLL DANMARK A/S	INGENIØRER			FAX.	33 93 13 29	
<input type="checkbox"/>	TEKNIKEREN 31, 2820 VRUM	INGENIØRER			TELF.	45 98 83 00	
<input type="checkbox"/>	ARKITECTFRMAET MW A/S MAR P.A.R.	ARKITEKTER			FAX.	45 98 83 00	
<input type="checkbox"/>	NR. FASANVEJ 99, 2000 FREDERIKSBERG	ARKITEKTER			TELF.	38 19 90 44	
					FAX.	38 19 90 99	